

Legenda

Symbol	Nazwa
	Łącznik świecznikowy
	Łącznik schodowy
	Łącznik jednobiegunowy
	Oprawa oświetleniowa LED 18W
	Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 2x58W IP65
	Oprawa oświetleniowa LED 32W
	Czujnik obecności
	Oprawa oświetlenia awaryjnego LED 1h
	Wentylator Łącznik zainstalować w pobliżu wentylatora

PIĘTRO 1

lp.	pomieszczenie	posadzka	[m2]
1.01	komunikacja	ceramika	7,16m²
1.02	pokój 1	panele	13,74m²
1.03	łazienka 1	ceramika	4,28m²
1.04	pokój 2	panele	13,25m²
1.05	łazienka 2	ceramika	4,28m²
1.06	pokój 3	panele	14,28m²
1.07	pokój 4	panele	14,17m²
1.08	łazienka 3	ceramika	4,28m²
1.09	pokój 5	panele	14,17m²
1.10	pokój 6	panele	14,17m²
1.11	łazienka 4	ceramika	4,28m²
1.12	pokój 7	panele	14,13m²
1.13	pokój 8	panele	11,74m²
1.14	łazienka 5	ceramika	3,95m²
1.15	pokój 9	panele	11,74m²
1.16	aneks	ceramika	5,84m²
1.17	pomieszczenie porządkowe	ceramika	4,18m²
1.18	pokój 10	panele	11,74m²
1.19	łazienka 6	ceramika	3,95m²
1.20	pokój 11	panele	11,74m²
1.21	pokój 12	panele	11,38m²
1.22	łazienka 7	ceramika	3,95m²
1.23	pokój 13	panele	12,11m²
1.24	pokój 14	panele	11,74m²
1.25	łazienka 8	ceramika	3,95m²
1.26	pokój 15	panele	11,74m²
1.27	komunikacja	ceramika	36,56m²
1.28	komunikacja	ceramika	12,71m²
RAZEM:			291,08 m2

REI120

REI60 (drzwi EI30)

UWAGI:
ZACHOWAĆ STREFY OCHRONNE DLA WANIEN I BRODZIKÓW ZGODNIE Z PN - HD 60364 - 7 - 701

UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY TN-S

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
zgodnie z PN-HD 60364-4-41

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

PRACOWNIA NAD WARTĄ
63-100 Śrem
ul. Nadbrzeżna 1C/9
tel.fax(61)2830435
www.nadwarta.pl

temat: BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO - SCHRONISKO DLA LUDZI BEZDOMNYCH
adres: Nochowo, gm. Śrem
działki nr ewid. 491/7
inwestor: Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem
ul. Mickiewicza 21, 63-100 Śrem

branża	faza	skala	rysunek
ELEKTRYCZNA	PROJ. WYKONAWCZY	1:100	E-09

nazwa rysunku: INSTALACJE OŚWIETLENIA -RZUT PIĘTRA

branża	projektant	uprawnienia	data i podpis
ELEKTRYCZNA projektował:	mgr inż. Paweł Szafrański	WKP/0193/POOE/13	15/02/2017
sprawdził:	mgr inż. Michał Szafrański	WKP/0187/POOE/11	