


PODDASZE		
lp.	ponieszczenie	posadzka [m2]
2.01	kuchnia	ceramika 5,48m
2.02	komunikacja	panele 10,54m
2.03	łazienka 1	ceramika 3,93m
2.04	łazienka 2	ceramika 3,93m
2.05	łazienka 3	ceramika 3,93m
2.06	łazienka 4	ceramika 3,93m
2.07	łazienka 5	ceramika 3,93m
2.08	łazienka 6	ceramika 3,93m
2.09	łazienka 7	ceramika 3,93m
2.10	łazienka 8	ceramika 3,93m
2.11	łazienka 9	ceramika 3,93m
2.12	łazienka 10	ceramika 3,93m
2.13	łazienka 11	ceramika 3,93m
2.14	łazienka 12	ceramika 3,93m
2.15	łazienka 13	ceramika 3,93m
2.16	łazienka 14	ceramika 3,93m
2.17	łazienka 15	ceramika 3,93m
2.18	łazienka 16	ceramika 3,93m
2.19	łazienka 17	ceramika 3,93m
2.20	łazienka 18	ceramika 3,93m
2.21	łazienka 19	ceramika 3,93m
2.22	łazienka 20	ceramika 3,93m
2.23	łazienka 21	ceramika 3,93m
2.24	łazienka 22	ceramika 3,93m
2.25	łazienka 23	ceramika 3,93m
2.26	łazienka 24	ceramika 3,93m
2.27	łazienka 25	ceramika 3,93m
2.28	łazienka 26	ceramika 3,93m
RAZEM:		255,02 m2

- RE1120
- RE160 (drzwi EI30)

UWAGI:
ZACHOWAĆ STREFY OCHRONNE DLA
WANIEŃ I BRODZIKÓW ZGODNIE
Z PN - HD 60364 - 7 - 701

UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY TN-S

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
zgodnie z PN-HD 60364-4-41



Legenda	
Symbol	Nazwa
	Łącznik schodowy
	Łącznik jednobiegowy
	Oprawa oświetleniowa LED 18W
	Oprawa oświetleniowa LED 70W
	Oprawa oświetleniowa LED 32W
	Czujnik obecności
	Oprawa oświetlenia awaryjnego LED 1h
	Wentylator
	Łącznik zainstalować w pobliżu wentylatora

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU
A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

temat
BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO -
SCHRONISKO DLA LUDZI BEZDOMNYCH
adres: Nachowo, gm. Śrem
działki nr ewid. 491/7
inwestor: Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji
Miasta Śrem
ul. Mickiewicza 21, 63-100 Śrem

63-100 Śrem ul. Nadbrzeżna 1C/9 tel.fax(61)2830435 www.nadwarta.pl	branża ELEKTRYCZNA tytuł PROJ. WYKONAWCZY	skala 1:100	rysunek E-10
---	--	----------------	-----------------

INSTALACJE OŚWIETLENIA - RZUT PODDASZA

branża	projektant	uprawnienia	data i podpis
ELEKTRYCZNA	mgr inż. Paweł Szafranski	WKP/0193/POOE/13	15/02/2019
projektował:			
sprawdził:	mgr inż. Michał Szafranski	WKP/0187/POOE/11	