

PARTER


lp.	pomieszczenie	posadzka	[m2]
0.01	wiatrołap	ceramika	5,58m
0.02	komunikacja + kl. schodowa	ceramika	29,06m
0.03	pom. rehabilitacyjne	ceramika	17,63m
0.04	łazienka 1	ceramika	6,58m
0.05	pokój 1 (niepełnosprawni)	ceramika	29,16m
0.06	łazienka 2	ceramika	26,36m
0.07	łazienka 3	ceramika	5,73m
0.08	wc damskie / niepełnospr.	ceramika	5,68m
0.09	wc męskie	ceramika	1,74m
0.10	przedsionek	ceramika	4,97m
0.11	sala ogólnodostępna	ceramika	54,06m
0.12	kuchnia	ceramika	12,33m
0.13	kotłownia	ceramika	8,44m
0.14	pom. gospodarcze	ceramika	7,93m
0.15	pralnia / suszarnia	ceramika	22,56m
0.16	magazyn ogólny	ceramika	10,48m
0.17	pokój porad psychologicznych	ceramika	8,93m
0.18	pom. administracyjne	ceramika	14,43m
0.19	komunikacja	ceramika	6,32m
0.20	komunikacja	ceramika	3,87m
0.21	pomieszczenie socjalne	ceramika	9,32m
0.22	pom. porządkowe	ceramika	2,83m
0.23	mag. odzieży, pościeli, bielizny	ceramika	1,93m
0.24	mag. środków chemicznych	ceramika	1,93m
0.25	praca komputerowa	ceramika	7,43m
0.26	komunikacja	ceramika	6,43m
RAZEM:			332,47 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY			394,2 m2

- REI120
- REI60 (drzwi EI30)
- EI60

UWAGI:
ZACHOWAĆ STREFY OCHRONNE DLA
WANIEŃ I BRODZIKÓW ZGODNIE
Z PN - HD 60364 - 7 - 701


UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY TN-S

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
zgodnie z PN-HD 60364-4-41



Legenda	
Symbol	Nazwa
	Łącznik świecznikowy
	Łącznik schodowy
	Łącznik jednobiegunowy
	Oprawa oświetleniowa LED 18W
	Oprawa oświetleniowa świetłkowa 2x58W IP65
	Oprawa oświetleniowa LED 32W
	Oprawa oświetleniowa LED 50W
	Czujnik obecności
	Oprawa oświetlenia awaryjnego LED 1h
	Przycisk przywoławczy pociągowy
	Przycisk kasujący
	Lampka sygnalizacyjna LS-PA
	Panel sygnalizacyjny
	Wentylator
	Łącznik zainstalować w pobliżu wentylatora

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU
A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH



63-100 Śrem ul. Nadbrzeżna 1C/9 tel. fax (61) 2830435 www.nadwarta.pl	branża ELEKTRYCZNA tytuł PROJ. WYKONAWCZY	skala 1:100	rysunek E-08
--	--	-----------------------	------------------------

INSTALACJE OŚWIETLENIA - RZUT PARTERU

	projektant	uprawnienia	data i podpis
ELEKTRYCZNA projektował:	mgr inż. Paweł Szafranski	WKP/0193/POOE/13	15/02/2019
sprawdził:	mgr inż. Michał Szafranski	WKP/0187/POOE/11	